



LEGENDA:

instalacja gazowa – części wspólne
 instalacja gazowa dla lokali mieszkalnych
 tuleja ochronna
 pion instalacji gazowej

G4,G5,G6,G7

Kg

$\varnothing\text{Cu}22$

DN50

WK4

gazomierze mechaniczne typu G2,5 o rozstawie 130mm dla lokali mieszkalnych
 kuchenka gazowa, czteropalmkowa o mocy 14 kW
 średnica instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego
 średnica instalacji gazowej w częściach wspólnych
 wentylacja wywiewna z kuchni lokalu nr 4,
 wpięta w istniejący, murywany przewód kominowy nr 1,
 za pomocą łącznika, zgodnie z opinią kominiarską
 nr 11508 z dnia 8.12.2023 r.

kratka wentylacji wywiewnej kuchni lokalu nr 5,
 $F_{cz}=200\text{cm}^2$, wpięta w istniejący, murywany przewód
 kominowy nr 3, zgodnie z opinią kominiarską nr 11509
 z dnia 8.12.2023 r.

wentylacja wywiewna z kuchni lokalu nr 6, przewód stalowy
 ocynkowany, $F_{cz}=200\text{cm}^2$ (przełot), izolowany, z odskrapiaczem
 i wyczystką, wyprowadzony przez ścianę na korytarz,

przez stropy ponad dach budynku (opinia nr 11510 z dnia 8.12.2023)
 wentylacja wywiewna kuchni lokalu nr 7,
 $F_{cz}=200\text{cm}^2$, wpięta w istniejący, murywany przewód
 kominowy nr 12, za pomocą łącznika, zgodnie z opinią kominiarską
 nr 11511 z dnia 8.12.2023 r.

wentylacja nawiewna $F=220\text{cm}^2$
 (zamienianie nawietrzaki okienne lub ściennie o wydajnościach
 dostosowanych do typu urządzeń grzewczych w lokalach
 – zgodnie z częścią opisową projektu)

wentylacja wywiewna kuchni z lokalu nr 1A
 wentylacja wywiewna kuchni z lokalu nr 2

pracownia projektowa:	"MKC" inż.Marta Kotodziej-Gancarska 58-309 Watorzych, ul. Z. Nałkowskiej 23/4 Biuro techniczne: ul. Dąbrówki 28/8, 58-160 Świebodzice		
temat:	Budowa instalacji gazowej		
adres:	ul. Kłodzka 26, 58-330 Jedlina Zdrój dz. nr 70/12, 70/13, Obręb: Glinica		
inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kłodzka 26, 58-330 Jedlina Zdrój		
projektował: inst. sanitarne	inż.Marta Kotodziej-Gancarska nr ewid.upr.136/DOŚ/07,DOŚ/IS/0501/07		
specjalność: inst. sanitarne	stadium:	skala:	data:
temat rysunku:	projekt architektoniczno-budowlany	1:100	28.03.2024
	Rzut 2-go piętra – instalacja gazowa		rys.nr 04