



LEGENDA:

- instalacja gazowa – części wspólne
- instalacja gazowa dla lokali mieszkalnych
- tuleja ochronna
- pion instalacji gazowej
- G01 gazomierze miechowe typu G2,5 o rozstawie 130mm dla lokali mieszkalnych
- G12,G13 kuchenska gazowa, czteropalinkowa o mocy 14 kW
- Kg średnica instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego
- DN32 średnica instalacji gazowej w częściach wspólnych
- WK12 wentylacja wywiewna z kuchni lokalu nr 12, przewód stalowy ocynkowany, Fcz=200cm²(przełot), izolowany, z odskrapiaczem i wyczystką, wyprowadzony przez poddasze ponad dach budynku (opinia nr 11516 z dnia 8.12.2023 r)
- WK13 istniejąca wentylacja wywiewna z kuchni lokalu nr 13, przewód stalowy ocynkowany, izolowany, wyprowadzony ponad dach, prawidłowa–zgodnie z opinią kominiarska nr 11518 z 08.12.2023
- WN wentylacja nawiewna F=220cm² (zamienne nawietrzki okienne lub ściennie o wydajnościach dostosowanych do typu urządzeń grzewczych w lokalach – zgodnie z częścią opisową projektu)
- Nok wentylacja nawiewna F=220cm²
- WK10 wentylacja wywiewna kuchni z lokalu nr 1A
- WK2 wentylacja wywiewna kuchni z lokalu nr 2
- WK6 wentylacja wywiewna kuchni z lokalu nr 6
- WK10 wentylacja wywiewna kuchni z lokalu nr 10

pracownia projektowa:	"MKC" inż.Marta Kotodziej-Gancarska 58-309 Watorzych, ul. Z. Natkowskiej 23/4 Biuro techniczne: ul. Dąbrówki 28/8, 58-160 Świebodzice		
temat:	Budowa instalacji gazowej		
adres:	ul. Kłodzka 26, 58-330 Jedlina Zdrój dz. nr 70/12, 70/13, Obręb: Glinica		
inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kłodzka 26, 58-330 Jedlina Zdrój		
projektował: inst. sanitarne	inż.Marta Kotodziej-Gancarska nr ewid.upr.136/DOŚ/07,DOŚ/IS/0501/07		
specjalność: inst. sanitarne	stadium: projekt architektoniczno-budowlany	skala: 1:100	data: 28.03.2024
temat rysunku:	Rzut poddasza – instalacja gazowa		rys.nr 06